



报告编号
Report No:

CJJCW2428897



检 验 报 告

TEST REPORT



项 目 名 称:
Project Name

委 托 单 位:
Entrustment

样 品 名 称:
Name of sample

样 品 型 号:
Type of sample

检 验 类 别:
kind of test

江西汇丰管业有限公司

纳米改性高密度聚乙烯（MUHDPE）合金管

PE DN/ID1200 SN12.5

送样检验

江 西 省 建 筑 技 术 促 进 中 心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

报告日期 (Report Date):

二〇二四年九月十三日

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2428897

第1页, 共2页

样品名称 Name of sample	纳米改性高密度聚乙烯 (MUHDPE) 合金管	型号规格、等 级 Model、Grde	PE DN/ID1200 SN12.5
生产单位/商标 Sample Factory Trademark	江西汇丰管业有限公司 商标: 惠风	样品编号 Sample Number	JCW2428812
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡正根
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	送样日期 Sample delivery date	2024年9月9日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1组
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境: Test Atmosphere	温度: 23℃ 湿度: 50%
检验开始日期 Inspection start date	2024年9月9日	检验结束日期 Inspection end date	2024年9月13日
检验项目 Test Items	环刚度 环柔性 氧化诱导时间 冲击性能		
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微机控制环刚度试验机 (A0301)、鼓风干燥箱 (A0006)、全自动落锤冲击试验机 (A0433)、差示扫描量热仪 (A0372)、浸水天平 (A0135)、微量分析天平 (A0202)、数显游标卡尺 (A0388)、测厚仪 (A0687)		
判定依据 Judgment basis	GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统第1部分: 聚乙烯双壁波纹管材》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据, 对所送样品进行检验, 所检项目检验结果符合标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2024年9月13日		
备 注 Remarks	/		

主检: 陈志红 审核: 熊艳 批准: 熊艳
Main inspection Assessor Approvedr



CX4. 5. 20-1JL (6)—JC001

江西省建筑技术促进中心 检 验 报 告

Test Report

报告编号 (Report No.): CJJCW2428897

第2页, 共2页

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items	技 术 指 标 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	检验方法 Inspection method
1	颜色	管材色泽应均匀一致 外层一般为黑色, 可 根据供需双方协商决 定。	符合要求	合格	GB/T19472 . 1
2	外观	管材内外壁不允许 凹陷、明显的杂质和 不规则波纹。管材两 端应平整、与轴线垂 直并位于波谷层区。	符合要求	合格	GB/T19472 . 1
3	环刚度 (kN/m ²)	≥12. 5	12. 86	合格	GB/T 9647
4	环柔性	试样圆滑, 无反向弯 曲, 无破裂、两壁不脱 开	符合要求	合格	GB/T 9647
5	冲击性能TIR %	≤10	≤10	合格	GB/T 14152
6	氧化诱导时间 (min)	≥20	62. 0	合格	GB/T 19466. 6

以下空白

注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。

This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".

- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.

- 3、 本报告涂改无效。

The report is invalid if anything altered.



- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。

The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.

- 5、 委托检验仅对来样负责。

The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.

- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。

If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).

- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

电 话：0791-86353237
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏
图北大道东侧、璜溪北大道北侧
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

