



报告编号
Report No:

CJJCW2506326



检 验 报 告

TEST REPORT



项 目 名 称:
Project Name

委 托 单 位:
Entrustment

样 品 名 称:
Name of sample

样 品 型 号:
Type of sample

检 验 类 别:
kind of test

江西汇丰管业有限公司

MUHDPE-PANS 合金管

MUHDPE-PANS DN/ID200 SN10

委托检验

江 西 省 建 筑 技 术 促 进 中 心

(原 江 西 省 建 筑 工 程 质 量 检 测 中 心)

报告日期 (Report Date):

二〇二五年六月四日

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告
Test Report

报告编号 (Report No.):CJJCW2506326第1页，共2页

样品名称 Name of sample	MUHDPE-PANS 合金管	型号规格、等 级 Model、Grde	MUHDPE-PANS DN/ID200 SN10
生产单位/商标 Sample Factory /Trademark	江西汇丰管业有限公司 惠风	样品编号 Sample Number	JCW2506333
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡正根
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	送样日期 Sample delivery date	2025年5月28日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1m×1m/根×3
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境： Test Atmosphere	温度：23℃ 湿度：55%
检验开始日期 Inspection start date	2025年5月28日	检验结束日期 Inspection end date	2025年6月4日
检验项目 Test Items	颜色外观 环柔性 氧化诱导时间	尺寸 烘箱试验	环刚度 落锤冲击性能
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微机控制环刚度试验机（A0301）、鼓风干燥箱（A0006）、全自动落锤冲击试验机（A0433）、差示扫描量热仪（A0372）、浸水天平（A0135）、微量分析天平（A0202）、数显游标卡尺（A0388）、测厚仪（A0687）		
判定依据 Judgment basis	T/GDC 144-2025《MUHDPE-PANS 合金管》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据，对所送样品进行检验，所检项目检验结果符合标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期：2025年6月4日		
备 注 Remarks	/		

主检：Main inspection 审核：Assessor 批准：Approvedr



CX4. 5. 11-1JL(1)-JC001

江西省建筑技术促进中心
检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2506326

第2页, 共2页

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items		技 术 指 标 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	检验方法 Inspection method
1	颜色		管材颜色一般为绿色, 均匀一致, 其他颜色可由供需双方商定。	符合要求	合格	/
2	外观		管材内外表面不应有气泡、凹陷、明显的杂质、受热变形的痕迹和其他影响产品性能的缺陷。管材的两端应切割平整, 并与轴线垂直。	符合要求	合格	/
3	尺寸(mm)	最小平均内径	≥ 195	198.7	合格	GB/T 8806
		最小层压壁厚	≥ 1.5	1.6	合格	GB/T 8806
		最小内层壁厚	≥ 1.1	1.2	合格	GB/T 8806
4	环刚度(kN/m ²)		≥ 10	11.4	合格	GB/T 9647
5	环柔性		外径变形 40%时, 管材无破裂, 两壁无脱开, 内壁无反向弯曲。	符合要求	合格	GB/T 9647
6	落锤冲击性能		10/10 通过	10/10 通过	合格	GB/T 14152
7	烘箱试验		无分层、无开裂	无分层、无开裂	合格	GB/T 6671
8	氧化诱导时间(min)		≥ 40	65	合格	GB/T 19466.6

以下空白

地址:江西省南昌市新建区望城新区宏图北大道东侧、璜溪北大道北侧 邮编:330046 电话(Tel): 0791-86353237

注 意 事 项 REMARK

- 1、 本报告无  标志和“检验检测专用章”无效。

This report is invalid without CMA mark and "special seal for inspection report".

- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.

- 3、 本报告涂改无效。

The report is invalid if anything altered.



- 4、 复制报告未重新加盖  标志和“检验检测专用章”无效。

The duplicate report without the CMA mark and the "special seal for inspection report" is invalid.

- 5、 委托检验仅对来样负责。

The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.

- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。

If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).

- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

电 话：0791-86353237
地 址：江西省南昌市新建区望城新区宏
图北大道东侧、璜溪北大道北侧
网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

