

报告编号
Report No:

CJJCW2601120



检 验 报 告

TEST REPORT



项目名称:
Project Name

委托单位:
Entrustment

样品名称:
Name of sample

样品型号:
Type of sample

检验类别:
kind of test

江西汇丰管业有限公司

HDPE-M 一体化塑料检查井

SLJ SK1B2-1500

送样检验

江西省建筑技术促进中心

(原江西省建筑工程质量检测中心)

报告日期 (Report Date):

二〇二六年三月九日

江西省建筑技术促进中心 检验报告


Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2601120


第1页,共2页

样品名称 Name of sample	HDPE-M 一体化塑料检查井	型号规格、等级 Model、Grde	SLJ SK1B2-1500
生产单位/商标 Sample Factory /Trademark	江西汇丰管业有限公司 惠风	样品编号 Sample Number	JCW2601148
批号或编号 Serial No.	/	代表批量 Representative batch	/
送样单位 Sample sending unit	江西汇丰管业有限公司	送样人 Sample Deliverer	胡正根
见证单位 Company of Witness	/	见证人 Witness	/
使用部位 The Used Part	/	送样日期 Sample delivery date	2026年3月4日
样品状态 Sample status	完好	样品数量 Number of samples	1组
检验地点 Test Location	本实验室	检验环境: Test Atmosphere	温度: 23℃ 湿度: 50%
检验开始日期 Inspection start date	2026年3月4日	检验结束日期 Inspection end date	2026年3月9日
检验项目 Test Items	详见数据页		
检验设备及编号 Inspection equipment and number	微控型电子万能试验机(大环刚试度验机)(A0568)、全自动落锤冲击试验机(A0433)、数显游标卡尺(A0388)、测厚仪(A0687)		
判定依据 Judgment basis	CJ/T 326-2010《市政排水用塑料检查井》		
检验结论 Conclusion Of Inspection	依据上述检验依据,对所送样品进行检验,所检项目检验结果符合标准要求。 (检验检测专用章) 签发日期: 2026年3月9日		
备注 Remarks	/		

主检:
Main inspection



审核:
Assessor



批准:
Approvedr





江西省建筑技术促进中心 检 验 报 告

Test Report

报告编号(Report No.):CJJCW2601120

第2页, 共2页

序号 Series Number	检 验 项 目 Test Items	技 术 指 标 Requirement	检 验 结 果 Test Results	单 项 结 论 Item Conclusion	检 验 方 法 Inspection method
1	外观	塑料检查井的内外表面应规整, 无孔洞和裂缝, 筒壁表面的加强筋、锚定环和其他附属物(如吊环等)应完整无缺损, 焊缝应平整。	符合要求	合格	CJ/T 326
2	颜色	塑料检查井一般为黑色或灰色, 颜色应均匀一致。其他颜色可由供需双方合同确定。	符合要求	合格	CJ/T 326
3	最小平均内径, mm	≥ 1485	1492.2	合格	GB/T 8806
4	最小壁厚, mm	≥ 13	13.4	合格	GB/T 8806
5	侧向压力试验	试验压力 $\geq 15\text{kN}$, 压力持续3min, 压力消失后无破裂、裂缝或变形	无明显变形无破裂、裂缝	合格	CJ/T 326
6	轴向压力试验	试验压力 $\geq 30\text{kN}$, 压力持续3min, 压力消失后无破裂、裂缝或变形	无明显变形无破裂、裂缝	合格	CJ/T 326
7	冲击试验	无破裂、损坏	符合要求	合格	GB/T 14152
8	剪切试验	试验压力 $\geq 12\text{kN}$, 压力持续15min, 压力消失后无破裂、裂缝或变形	无明显变形无破裂、裂缝	合格	CJ/T 326

以下空白

注 意 事 项

REMARK

- 1、 本报告未加盖“检测专用章”无效。

This report shall be invalid if it is not affixed with the "Special Seal for Testing".

- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字（或等效标识）无效。

This report is invalid without the signature (or equivalent mark) of the person who has examined, examined or approved it.

- 3、 建设工程质量检测机构资质证书编号：（赣）建检专字第20250001号。

检验检测机构资质认定证书编号：171401060700

Certificate No. of Qualification for Construction Engineering Quality Testing Institution: (Gan) Jianjian Zhuanzi No. 20250001

Certificate No. of Qualification Recognition for Inspection and Testing Institution: 171401060700

- 4、 本报告的电子版与纸质版本具有同等法律效力，二者内容一致、效力无别；可通过扫描报告右上角的二维码查询PDF原件。

The electronic version of this Report shall have equal legal effect to its paper version, with consistent content and identical validity. The original PDF document may be accessed by scanning the QR code located at the top-right corner of this Report.

- 5、 委托检验仅对来样负责。

The Test concludes is only responsible for the delivered specimen.

- 6、 委托方对本报告如果有异议，应在收到本报告之日（邮寄以邮戳为准）起15日内提出申请复检，逾期视为认可本报告。

If the entrusting party has any objection to the inspection report, it shall apply for reinspection within 15 days from the date of receipt of the report (postmarked shall prevail).

- 7、 本报告未经书面同意不得用于商业广告和新闻宣传。

This report shall not be used for commercial advertising or press releases without written consent.

网 址：<http://www.jxjzcjzx.cn/>

